

資料7 点検及び作業実施内容要求水準

No	業務内容	実施頻度
1	簡易専用水道法定点検	1回/年
2	消防設備保守点検	2回/年
3	防鼠防虫施工保守管理	1回/月
4	ボイラー保守点検	3回/年
5	除害施設保守	6回/年
6	排水水質検査	1回/月
7	受水槽清掃	1回/年
8	処理槽の清掃、汚泥・油泥の収集運搬	3回/年
9	処理槽汚泥処理	3回/年
10	処理槽油泥処理	3回/年
11	管理棟床洗浄ワックス塗布	1回/年
12	調理棟高所清掃	1回/年
13	自家用電気工作物保安管理	1回/月
14	アクアクリン設備保守点検	2回/年
15	電解次亜水供給設備点検	2回/年
16	ガスヒートポンプエアコン定期整備	1回/年
17	空調機器保守点検	2回/年
18	真空冷却機等フロン簡易点検・定期点検	1回/3カ月
		1回/年
		1回/3年
19	第一種圧力容器法定性能保守	1回/年
20	洗浄室排気口高圧洗浄清掃	1回/年
21	地下ピット配管点検	1回/月
22	排水管洗浄等	1回/年
23	調理機器定期点検	1回/年
24	機械警備業務	通年
25	設備巡回点検	1回/月
26	外構巡回点検	1回/月