令和7年度　放流水水質測定結果（伊古部浸出水処理施設）

														基準値
採取月日（ダイオキシン類除く）		4月18日	5月9日	6月6日										
採取月日（ダイオキシン類）		----	----	----										
計量証明月日（ダイオキシン類除く）		5月2日	5月15日	6月13日										
計量証明月日（ダイオキシン類）		----	----	----										
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されない（<0.0005）	-	-										検出されない事
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	-	-										0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	-	-										0.03以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.02	-	-										0.1以下
有機燐化合物	mg/L	<0.1	-	-										1以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.04	-	-										0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L	<0.01	-	-										0.1以下
シアン化合物	mg/L	<0.1	-	-										1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	-	-										0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	-	-										0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	-										0.1以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.02	-	-										0.2以下
四塩化炭素	mg/L	<0.002	-	-										0.02以下
1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	-	-										0.04以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.02	-	-										1以下
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04	-	-										0.4以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	-	-										3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	-	-										0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	-	-										0.02以下
チウラム	mg/L	<0.006	-	-										0.06以下
シマジン	mg/L	<0.003	-	-										0.03以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	-	-										0.2以下
ベンゼン	mg/L	<0.01	-	-										0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.01	-	-										0.1以下
1.4ジオキサン	mg/L	<0.05	-	-										0.5以下
ほう素及びその化合物	mg/L	1	-	-										50以下
ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.1	-	-										15以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	23	-	-										200以下
水素イオン濃度	―	7.6	7.6	7.7										5.8～8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.2	1.0	1.5										60以下
化学的酸素要求量	mg/L	5.8	7.3	4.2										90以下
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1										60以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<0.5	-	<0.5										*5,30以下
フェノール類含有量	mg/L	<0.025	-	<0.025										5以下
銅含有量	mg/L	<0.01	-	<0.01										3以下
亜鉛含有量	mg/L	<0.01	-	<0.01										2以下
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	-	<0.1										10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	-	<0.1										10以下
クロム含有量	mg/L	<0.04	-	<0.04										2以下
大腸菌数	CFU/mL	<30	-	<30										800以下
窒素含有量	mg/L	24	25	25										120(60)以下
燐含有量	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01										16(8)以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-										10以下

*ノルマルヘキサン抽出物質含有量は鉱油類 5以下、動植物油脂類 30以下

令和7年度　放流水水質測定結果（高塚浸出水処理施設）

														基準値
採取月日（ダイオキシン類除く）		4月18日	5月9日	6月6日										
採取月日（ダイオキシン類）		----	----	----										
計量証明月日（ダイオキシン類除く）		5月2日	5月15日	6月13日										
計量証明月日（ダイオキシン類）		----	----	----										
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されない（<0.0005）	-	-										検出されない事
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	-	-										0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	-	-										0.03以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.02	-	-										0.1以下
有機燐化合物	mg/L	<0.1	-	-										1以下
六価クロム化合物	mg/L	0.06	-	-										0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L	<0.01	-	-										0.1以下
シアン化合物	mg/L	<0.1	-	-										1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	-	-										0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	-	-										0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	-										0.1以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.02	-	-										0.2以下
四塩化炭素	mg/L	<0.002	-	-										0.02以下
1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	-	-										0.04以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.02	-	-										1以下
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04	-	-										0.4以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	-	-										3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	-	-										0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	-	-										0.02以下
チウラム	mg/L	<0.006	-	-										0.06以下
シマジン	mg/L	<0.003	-	-										0.03以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	-	-										0.2以下
ベンゼン	mg/L	<0.01	-	-										0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.01	-	-										0.1以下
1.4ジオキサン	mg/L	<0.05	-	-										0.5以下
ほう素及びその化合物	mg/L	<1	-	-										50以下
ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.1	-	-										15以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	1	-	-										200以下
水素イオン濃度	―	7.0	7.0	7.2										5.8～8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	0.7	0.5										60以下
化学的酸素要求量	mg/L	0.5	0.5	0.7										90以下
浮遊物質量	mg/L	2	<1	<1										60以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<0.5	-	<0.5										*5,30以下
フェノール類含有量	mg/L	<0.025	-	<0.025										5以下
銅含有量	mg/L	<0.01	-	<0.01										3以下
亜鉛含有量	mg/L	0.24	-	0.02										2以下
溶解性鉄含有量	mg/L	0.4	-	<0.1										10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	-	<0.1										10以下
クロム含有量	mg/L	0.06	-	0.18										2以下
大腸菌数	CFU/mL	<30	-	<30										800以下
窒素含有量	mg/L	1.9	0.8	0.6										120(60)以下
燐含有量	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01										16(8)以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-										10以下

*ノルマルヘキサン抽出物質含有量は鉱油類 5以下、動植物油脂類 30以下

令和6年度　放流水水質測定結果（伊古部浸出水処理施設）

採取月日（ダイオキシン類除く）		4月25日	5月23日	6月19日	7月18日	8月22日	9月19日	10月17日	11月22日	12月18日	1月23日	2月20日	3月13日	基準値
採取月日（ダイオキシン類）		----	----	----	----	----	9月10日	----	----	----	1月8日	----	----	
計量証明月日（ダイオキシン類除く）		5月9日	6月6日	7月3日	8月1日	9月3日	10月1日	10月31日	12月5日	1月7日	2月4日	3月6日	3月24日	
計量証明月日（ダイオキシン類）		----	----	----	----	----	10月7日	----	----	----	1月29日	----	----	
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されない	－	－	－	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	検出されない事
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
有機燐化合物	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	1以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
シアン化合物	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.1以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	0.2以下
四塩化炭素	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.02以下
1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	0.04以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	1以下
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	0.4以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.02以下
チウラム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	0.06以下
シマジン	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	0.03以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	0.2以下
ベンゼン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
1.4ジオキサン	mg/L	0.025	－	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	0.5以下
ほう素及びその化合物	mg/L	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	15以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	39	－	－	－	－	－	37	－	－	－	－	－	200以下
水素イオン濃度	―	7.3	7.6	7.6	7.3	7.4	7.7	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6	7.7	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.7	0.6	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	1.2	2.4	<0.5	60以下
化学的酸素要求量	mg/L	6.4	5.0	5.4	7.5	6.2	5.9	6.1	7.2	8.2	9.0	10	0.6	90以下
浮遊物質量	mg/L	1	2	<1	1	<1	2	<1	1	<1	<1	<1	<1	60以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	*5,30以下
フェノール類含有量	mg/L	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	5以下
銅含有量	mg/L	0.01	－	0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	3以下
亜鉛含有量	mg/L	0.05	－	0.03	－	0.02	－	<0.01	－	0.01	－	<0.01	－	2以下
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	10以下
クロム含有量	mg/L	<0.04	－	<0.04	－	<0.04	－	<0.04	－	<0.04	－	<0.04	－	2以下
大腸菌群数	個/cm3	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	3000以下
窒素含有量	mg/L	39	28	51	45	53	36	37	55	62	63	63	59	120(60)以下
燐含有量	mg/L	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.13	16(8)以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	－	－	－	－	－	0.000064	－	－	－	0.000095	－	－	10以下

*ノルマルヘキサン抽出物質含有量は鉱油類 5以下、動植物油脂類 30以下

令和6年度　放流水水質測定結果（高塚浸出水処理施設）

採取月日（ダイオキシン類除く）		4月25日	5月23日	6月19日	7月18日	8月22日	9月19日	10月17日	11月22日	12月18日	1月23日	2月20日	3月13日	基準値
採取月日（ダイオキシン類）		----	----	----	----	----	9月10日	----	----	----	1月8日	----	----	
計量証明月日（ダイオキシン類除く）		5月9日	6月6日	7月3日	8月1日	9月3日	10月1日	10月31日	12月5日	1月7日	2月4日	3月6日	3月24日	
計量証明月日（ダイオキシン類）		----	----	----	----	----	10月7日	----	----	----	1月29日	----	----	
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されない	－	－	－	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	検出されない事
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
有機燐化合物	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	1以下
六価クロム化合物	mg/L	0.21	－	－	－	－	－	0.18	－	－	－	－	－	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
シアン化合物	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.1以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	0.2以下
四塩化炭素	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.02以下
1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	0.04以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	1以下
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	0.4以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.02以下
チウラム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	0.06以下
シマジン	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	0.03以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	0.2以下
ベンゼン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
1.4ジオキサン	mg/L	0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	0.5以下
ほう素及びその化合物	mg/L	<1	－	－	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	15以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	<1	－	－	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	200以下
水素イオン濃度	―	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.0	7.0	6.9	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	60以下
化学的酸素要求量	mg/L	1.0	1.0	0.7	1.6	0.7	1.2	0.6	0.6	0.9	0.6	0.5	<0.5	90以下
浮遊物質量	mg/L	1	3	1	1	1	2	<1	<1	<1	1	4	4	60以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	*5,30以下
フェノール類含有量	mg/L	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	5以下
銅含有量	mg/L	0.02	－	0.02	－	0.02	－	0.01	－	0.02	－	0.02	－	3以下
亜鉛含有量	mg/L	0.03	－	0.03	－	0.06	－	0.04	－	0.04	－	0.18	－	2以下
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	0.1	－	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	0.08	－	10以下
クロム含有量	mg/L	0.22	－	0.20	－	0.21	－	0.19	－	0.17	－	0.08	－	2以下
大腸菌群数	個/cm3	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	3000以下
窒素含有量	mg/L	0.3	0.5	0.6	0.4	1.2	0.8	1.0	0.8	1.0	1.8	1.3	1.0	120(60)以下
燐含有量	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	16(8)以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	－	－	－	－	－	0.000042	－	－	－	0.000018	－	－	10以下

*ノルマルヘキサン抽出物質含有量は鉱油類 5以下、動植物油脂類 30以下

令和5年度　放流水水質測定結果（伊古部浸出水処理施設）

採取月日（ダイオキシン類除く）		4月21日	5月11日	6月22日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月22日	3月14日	基準値
採取月日（ダイオキシン類）		----	----	----	----	----	9月21日	----	----	----	----	2月7日	----	
計量証明月日（ダイオキシン類除く）		5月16日	5月25日	7月4日	7月20日	8月24日	9月20日	10月19日	11月15日	12月21日	1月25日	3月5日	3月28日	
計量証明月日（ダイオキシン類）		----	----	----	----	----	12月25日	----	----	----	----	2月22日	----	
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されない	－	－	－	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	検出されない事
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
有機燐化合物	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	1以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
シアン化合物	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.1以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	0.2以下
四塩化炭素	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.02以下
1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	0.04以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	1以下
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	0.4以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.02以下
チウラム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	0.06以下
シマジン	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	0.03以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	0.2以下
ベンゼン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
1.4ジオキサン	mg/L	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	0.5以下
ほう素及びその化合物	mg/L	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.8	－	－	－	－	－	<0.8	－	－	－	－	－	15以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	15	－	－	－	－	－	37	－	－	－	－	－	200以下
水素イオン濃度	－	6.8	6.7	6.6	6.6	7.5	7.3	6.9	7.3	7.1	7.3	7.0	7.8	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	7.6	1.2	7.2	41	6.8	20	60以下
化学的酸素要求量	mg/L	5.6	5.5	4.6	6.0	6.1	2.5	4.4	5.8	30	50	4.6	17	90以下
浮遊物質量	mg/L	1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	9	<1	1	60以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	*5,30以下
フェノール類含有量	mg/L	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	5以下
銅含有量	mg/L	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	3以下
亜鉛含有量	mg/L	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	2以下
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.16	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	10以下
クロム含有量	mg/L	<0.04	－	<0.04	－	<0.04	－	<0.04	－	<0.04	－	<0.04	－	2以下
大腸菌群数	個/cm3	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	3000以下
窒素含有量	mg/L	15	12	13	19	28	31	44	40	46	66	80	57	120(60)以下
燐含有量	mg/L	0.03	<0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	16(8)以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	－	－	－	－	－	0.091	－	－	－	－	0.030	－	10以下

令和5年度　放流水水質測定結果（高塚浸出水処理施設）

採取月日（ダイオキシン類除く）		4月28日	5月11日	6月22日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月22日	3月14日	基準値
採取月日（ダイオキシン類）		----	----	----	----	----	9月21日	----	----	----	----	2月7日	----	
計量証明月日（ダイオキシン類除く）		5月16日	5月25日	7月4日	7月20日	8月24日	9月20日	10月19日	11月15日	12月21日	1月25日	3月5日	3月28日	
計量証明月日（ダイオキシン類）		----	----	----	----	----	12月25日	----	----	----	----	2月22日	----	
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されない	－	－	－	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	検出されない事
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
有機燐化合物	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	1以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
シアン化合物	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.1以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	0.2以下
四塩化炭素	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.02以下
1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	0.04以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	1以下
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	0.4以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.02以下
チウラム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	0.06以下
シマジン	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	0.03以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	0.2以下
ベンゼン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
1.4ジオキサン	mg/L	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	0.5以下
ほう素及びその化合物	mg/L	<1	－	－	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.8	－	－	－	－	－	<0.8	－	－	－	－	－	15以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	<1	－	－	－	－	－	1.6	－	－	－	－	－	200以下
水素イオン濃度	―	7.3	7.5	7.2	6.7	7.0	7.2	7	6.8	7.1	7.0	7.2	7.3	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	2.2	<0.5	0.5	60以下
化学的酸素要求量	mg/L	2.6	0.9	1.3	1.4	0.7	1.1	1.1	1.4	0.8	2.1	0.5	<0.5	90以下
浮遊物質量	mg/L	<1	6	8	2	1	1	6	3	1	1	2	1	60以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	*5,30以下
フェノール類含有量	mg/L	<0.025	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	5以下
銅含有量	mg/L	<0.01	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	3以下
亜鉛含有量	mg/L	0.13	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	0.13	－	2以下
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	<0.05	－	10以下
クロム含有量	mg/L	0.17	－	0.11	－	0.12	－	0.15	－	0.19	－	0.17	－	2以下
大腸菌群数	個/cm3	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	3000以下
窒素含有量	mg/L	1.1	0.5	0.4	0.7	0.4	1.0	1.9	2.4	1.1	1.9	2.2	1.4	120(60)以下
燐含有量	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.02	0.01	16(8)以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	－	－	－	－	－	0.031	－	－	－	－	0.000050	－	10以下

*ノルマルヘキサン抽出物質含有量は鉱油類 5以下、動植物油脂類 30以下

令和4年度　放流水水質測定結果（伊古部浸出水処理施設）

採取月日（ダイオキシン類除く）		4月28日	5月12日	6月9日	7月7日	8月18日	9月8日	10月6日	11月4日	12月1日	1月19日	2月9日	3月16日	基準値
採取月日（ダイオキシン類）		----	----	----	----	----	----	10月21日	----	----	----	----	----	
計量証明月日（ダイオキシン類除く）		5月16日	5月20日	6月17日	7月21日	9月2日	9月22日	10月31日	11月16日	12月14日	1月27日	3月10日	3月27日	
計量証明月日（ダイオキシン類）		----	----	----	----	----	----	11月29日	----	----	----	----	----	
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されない	－	－	－	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	検出されない事
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
有機燐化合物	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	1以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
シアン化合物	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.1以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	0.2以下
四塩化炭素	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.02以下
1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	0.04以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	1以下
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	0.4以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.02以下
チウラム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	0.06以下
シマジン	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	0.03以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	0.2以下
ベンゼン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
1.4ジオキサン	mg/L	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	0.5以下
ほう素及びその化合物	mg/L	1.3	－	－	－	－	－	1.2	－	－	－	－	－	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	15以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	15	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	200以下
水素イオン濃度	―	7.0	7.1	6.8	6.7	7.0	6.8	7.1	7.5	6.9	7.6	6.9	7.4	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	18	5.1	18	0.7	<0.5	12	15	9.0	6.6	9.3	8.2	9.2	60以下
化学的酸素要求量	mg/L	10	9.6	7.3	1.6	7.4	9.8	9.0	9.3	9	16	2.6	15	90以下
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	60以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	*5,30以下
フェノール類含有量	mg/L	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	5以下
銅含有量	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	3以下
亜鉛含有量	mg/L	0.05	－	0.02	－	0.01	－	0.03	－	0.01	－	<0.01	－	2以下
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	10以下
クロム含有量	mg/L	<0.04	－	<0.04	－	<0.04	－	<0.04	－	<0.04	－	<0.04	－	2以下
大腸菌群数	個/cm3	<30	－	<30	－	40	－	70	－	<30	－	<30	－	3000以下
窒素含有量	mg/L	44	38	27	0.4	20	26	40	47	51	61	58	38	120(60)以下
燐含有量	mg/L	0.01	0.02	0.04	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	16(8)以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.000021	－	－	－	－	－	10以下

*ノルマルヘキサン抽出物質含有量は鉱油類 5以下、動植物油脂類 30以下

令和4年度　放流水水質測定結果（高塚浸出水処理施設）

採取月日（ダイオキシン類除く）		4月28日	5月12日	6月9日	7月7日	8月18日	9月8日	10月6日	11月4日	12月1日	1月19日	2月9日	3月16日	基準値
採取月日（ダイオキシン類）		----	----	----	----	----	----	10月21日	----	----	----	----	----	
計量証明月日（ダイオキシン類除く）		5月16日	5月20日	6月17日	7月21日	9月2日	9月22日	10月31日	11月16日	12月14日	1月27日	3月10日	3月27日	
計量証明月日（ダイオキシン類）		----	----	----	----	----	----	11月29日	----	----	----	----	----	
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されない	－	－	－	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	検出されない事
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
有機燐化合物	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	1以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
シアン化合物	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.1以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	0.2以下
四塩化炭素	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.02以下
1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	0.04以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	1以下
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	0.4以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.02以下
チウラム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	0.06以下
シマジン	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	0.03以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	0.2以下
ベンゼン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.1以下
1.4ジオキサン	mg/L	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	0.5以下
ほう素及びその化合物	mg/L	0.1	－	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	15以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	<1	－	－	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	200以下
水素イオン濃度	―	7.3	7.0	6.7	6.9	6.5	6.6	6.7	7.2	8.3	7.0	6.4	7.0	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	60以下
化学的酸素要求量	mg/L	2.6	3.6	1.6	2.5	2.6	2.4	3.0	3.9	3.5	3.3	3.1	3.7	90以下
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	1	<1	<1	<1	60以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	*5,30以下
フェノール類含有量	mg/L	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	<0.025	－	5以下
銅含有量	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	3以下
亜鉛含有量	mg/L	0.13	－	0.07	－	0.06	－	0.07	－	0.04	－	0.05	－	2以下
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	10以下
クロム含有量	mg/L	0.17	－	0.18	－	0.16	－	0.24	－	<0.04	－	0.24	－	2以下
大腸菌群数	個/cm3	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	<30	－	3000以下
窒素含有量	mg/L	1.1	0.9	1.0	1.5	1.6	1.9	2.1	2.6	2.9	2.5	2.7	1.9	120(60)以下
燐含有量	mg/L	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	16(8)以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	10以下

*ノルマルヘキサン抽出物質含有量は鉱油類 5以下、動植物油脂類 30以下