

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)(水質管理目標設定項目)

(令和6年度実施分)

ア 浄水検査結果

単位(mg/L)

検査地点	採水年月日	検査結果
小鷹野浄水場 浄水池	6.9.17	0.000011
高山浄水場 浄水池	6.9.10	0.000008
下条給水所 浄水池	6.9.10	<0.000005
下地給水所 浄水池		休止中
南栄給水所 浄水池	6.9.9	0.000007
池上給水所 浄水池	6.9.24	<0.000005
細谷給水所 浄水池	6.9.24	<0.000005
老津給水所 浄水池	6.9.24	0.000011
豊清給水所 浄水池	6.9.10	<0.000005
大岩給水所 浄水池	6.9.24	0.000019
伊古部給水所 浄水池	6.9.9	0.000015
高山配水場 配水池	6.9.10	0.000013
多米配水場 配水池	6.9.17	<0.000005
北部配水場 配水塔	6.9.17	<0.000005
南部配水場 配水池	6.9.24	<0.000005
東部配水場 配水池	6.9.9	<0.000005

イ 原水検査結果

単位(mg/L)

検査地点	採水年月日	検査結果
豊川伏流水着水井(水源)	6.9.10	0.000014
下条第1水源	6.9.10	0.000010
下条第2水源	6.9.10	0.000012
下条第3水源	6.9.10	0.000008
小鷹野第2水源	6.9.17	<0.000005
小鷹野第3水源	6.9.17	0.000005
高山浄水場 貯水池	6.9.10	<0.000005
下条第4水源	6.9.10	0.000009
下条第5水源	6.9.10	0.000013
下条第7水源	6.9.10	0.000006
石巻第1水源	6.9.17	0.000005
石巻第2水源	6.9.17	0.000020
石巻第3水源	6.9.17	0.000018
石巻第4水源	6.9.17	<0.000005
下地給水所 着水井(第6水源)		休止中
南栄第2水源	6.9.9	<0.000005
南栄第3水源	6.9.9	0.000013
南栄第5水源	6.9.9	0.000008
南栄第6水源	6.9.9	0.000007
南栄第7水源	6.9.9	0.000006
南栄第8水源	6.9.9	<0.000005
池上第1水源	6.9.24	<0.000005
池上第2水源	6.9.24	<0.000005
細谷第1水源	6.9.24	<0.000005
細谷第2水源	6.9.24	<0.000005
老津第1水源	6.9.24	<0.000005
老津第2水源	6.9.24	0.000018
豊清水源	6.9.10	<0.000005
大岩水源	6.9.24	0.000016
伊古部第1水源	6.9.9	0.000017

※ 定量下限値 0.000005 (mg/L)

目標値は合算で 0.000050 (mg/L)