

既存構造物状況表

施設名	汚泥処理棟	汚泥乾燥機棟①	ストックヤード棟(小口)	汚泥乾燥機棟②	ストックヤード棟(大口)	重力濃縮槽	汚泥貯留棟
建物構造	鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨鉄筋コンクリート造)	鉄骨造	鉄骨造 (一部鉄筋コンクリート造)	鉄骨造	鉄骨造 (一部鉄筋コンクリート造)	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造
取得年度 (建築年度)	S53	H5	H5	H10	H10	H8	S53
経過年数 (H25年度末)	35年	20年	20年	15年	15年	17年	35年
外壁	コンクリート	ALC	スレート小波板 コンクリート	ALC	スレート小波板 コンクリート	コンクリート	コンクリート
屋根	アスファルト防水の上 押えコンクリート	長尺カラー鉄板(折板)	長尺カラー鉄板(折板)	長尺カラー鉄板(折板)	長尺カラー鉄板(折板)	アスファルト防水の上 押えコンクリート	コンクリート
開口部	アルミサッシ スチール戸	アルミサッシ アルミ戸 スチールシャッター	アルミサッシ アルミ戸 スチールシャッター	アルミサッシ アルミ戸 スチールシャッター	アルミサッシ アルミ戸 スチールシャッター	アルミサッシ スチール戸	
内装	壁:コンクリート下地塗装 天井:ボード張り コンクリート打放し	壁:ALC表し 天井:直天	壁:スレート表し 天井:直天	壁:ALC表し 天井:直天	壁:スレート表し 天井:直天	コンクリート打放し	
外装	吹付塗装	吹付塗装	スレート表し コンクリート打放し	吹付塗装	スレート表し コンクリート打放し	吹付塗装	コンクリート打放し
外壁改修履歴	平成20年度 (一部)	無し	無し	無し	無し	無し	
防水改修履歴	平成16年度					無し	
その他	外部に面したスチール戸に腐食あり						