

○水質の点検

一日1回程度無色透明なコップに給水栓から水を取り、色、濁り、臭い、味に異常がないことを確認して下さい。



参考 (貯水槽水道で発生する可能性がある異常とその原因)

症 状		考えられる原因
色 濁り	赤色、褐色に濁った水	鉄製水槽あるいは鋼管内部の鉄錆びの溶出
	青色、緑色がかった水	銅管からの銅の溶出
	白色の水	空気の混入 配管内部にメッキされている亜鉛の溶出
	その他	水槽内の汚れ、汚染物質の混入
臭い 味	受水槽内部の水の汚染	

貯水槽水道をお使いの場合、受水槽以降の設備、水質の管理は設置者の責任です。安全でおいしい水道水をお届けしても、受水槽等が汚れていると安心して水道水を飲んでいただくことができません。管理を適切に行い安全で安心な水の確保に努めましょう。

お問い合わせは

豊橋市上下水道局営業課 TEL0532-51-2722

〒440-8502 豊橋市牛川町字下モ田 29-1

E-mail : water-eigyo@city.toyohashi.lg.jp

URL : <http://www.city.toyohashi.aichi./water>

豊橋市保健所生活衛生課 TEL0532-39-9122

〒441-8539 豊橋市中野町字中原 1 0 0

E-mail : seikatsueise@city.toyohashi.lg.jp