チェック3　壁量確認用シート

1階の外壁面(4面)で、窓やドアなどの開口のない壁の長さの割合は0.3以上ですか？
はい　：すべての面で0.3以上である いいえ：ひとつの面でも0.3未満がある・よくわからない



○計算方法

1階の外壁面について4面とも個別に計算します。
窓やドアなどの開口のない壁(右図のグレーの部分)の長さの割合
(窓やドアなどの開口のない壁の長さ／壁の長さ全体)≧0.3

右図は、A面が最も低い値になりますが、窓やドアなどの開口のない壁の長さの割合は全ての面で0.3以上が確認された例です。

本チェックシートは、(一財)日本建築防災協会発行「昭和 56 年6月から平成 12 年5月までに建築された木造住宅の耐震性能チェック(所有者等による検証)」に基づき、愛知県内で実施する木造住宅無料耐震診断で使用するものです。