

### Ⅲ) 一見して倒壊の危険性があると判断できる項目の例示

以下は、各項目の例示です。ご参考ください。

箇所	項目	例
建物全体	全体又は一部に崩壊がある	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物全体が崩壊・落階している</li> <li>・屋根や外壁の一部が脱落している</li> <li>・柱が折れている</li> <li>・外壁に亀裂や穴が生じている</li> </ul>
	全体又は一部に変形がある	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物全体が傾いている</li> <li>・棟がうねっている</li> <li>・軒先が垂れている</li> <li>・柱や壁が傾いている</li> <li>・床に起伏がある</li> </ul>
地盤・基礎	地盤沈下が生じている	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地の沈下や建物の沈下が見られる</li> </ul>
	基礎がコンクリート以外（玉石、石積み、ブロック等）である	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎が玉石、石積み、ブロック、レンガ等である</li> </ul>
	基礎がコンクリートであり、ひび割れや欠損が見られる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎がひび割れている</li> <li>・基礎の一部が欠けている</li> <li>・鉄筋の露出や鉄筋のさび汁が見られる</li> </ul>
老朽・腐朽	柱、梁、壁、土台等の構造部に白蟻の被害がある	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部材が食害されている（特に床下や小屋裏等の暗くて多湿な箇所を確認）</li> <li>・白蟻の巣がある</li> <li>・部材に虫がわいている</li> </ul>
	柱、梁、壁、土台等の構造部に腐朽が見られる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部材が湿気等により腐っている</li> <li>・部材にカビが生えている</li> </ul>
	柱、梁、壁、土台等の構造部に損傷や欠損が見られる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部材に穴がある</li> <li>・部材が欠けている</li> <li>・部材に亀裂が見られる</li> </ul>