

別紙4 設備一覧表（凡例）

内装	床仕上	防水、水ぶき、フローリング、畳、フリーアクセスフロア
	壁仕上	一部マグネット仕様、一部ガラス張り、窓設置
遮音・防音		遮音の必要がある場合 印、防音の必要がある場合 印
遮光カーテン		原則ブラインド、遮光カーテンが必要な場合 印
扉		原則開き戸、半自動引き戸（上部にレールのバリアフリー仕様）、扉なし、大型扉
外壁窓		外光を取り入れる必要がない場合「なし」
コンセント	100V	原則8m <sup>2</sup> に2回路以上設置。それ以上必要な場合回路数記入。アース
	200V	必要な場合回路数を記入
電話		電話設置の必要がある場合 印
LAN		市のネットワーク（スターオフィス）の必要な場合a、ウェルマザーの必要な場合b、療育の診療報酬システムの必要な場合c、将来の診療報酬システムのネットワークが必要な場合dと記入。
TV		TV回線の必要がある場合 印
非常用電源		停電時に非常用電源で稼働させたいもの、照明、冷蔵庫など
換気設備		通常（中央制御）以上の換気の必要のある場合 印記入。
空調		独立した空調設備が必要な場合記入。
給排水設備		必要な場合 印
給湯設備		必要な場合 印
ガス		必要な場合 印
手洗い・流し		手洗い、流しを記入
その他		上記以外に必要な設備、仕上げなど

別紙4 設備一覧表(保健所・保健センター)

機能	諸室名	内装		遮音・防音	遮光カーテン	扉	外壁窓	コンセント		電話	LAN	TV	非常用電源	換気設備	空調	給排水設備	給湯設備	ガス	手洗い・流し	その他		
		床仕上	壁仕上					100V	200V													
A すこやか親子	A-1	母子健診(内科診察室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)		半自動引き戸(中待合・診察室)引き戸(中待合・待合室)					b								手洗い			
	A-2	母子健診(歯科診察室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)		半自動引き戸					b									流し		
	A-3	母子健診(聴力検査室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)							b											
	A-4	母子健診(眼科診察室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)		半自動引き戸(中待合・診察室)		なし			b									手洗い	照明は明るさ調節	
	A-5	母子健診(眼科検査室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)		半自動引き戸			アース1		b											照明は明るさ調節
	A-6	母子健診(計測室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)							b											
	A-7	母子健診(採尿処置室)	水ぶき	小窓(トイレから)																		
	A-8	母子健診(集団指導室)			一部マグネット(出入口)		大型扉 入口2か所				b											
	A-9	母子健診(歯科指導室)	水ぶき		一部マグネット(出入口)		半自動引き戸														鏡付洗面ユニット2	
	A-10	母子健診(個別指導室)			一部マグネット(出入口)		半自動引き戸				b											カーテン(個々の出入口に)
	A-11	母子健診(プレイルーム)	カーペット				半自動引き戸				b											
	A-12	母子健診(待合エリア)					なし															
	A-13	母子健診(倉庫・準備室)							アース1(準備室)													
	A-14	調理実習室・調理準備室	防水			(試食室)	半自動引き戸		アース1(準備室)					冷蔵庫						手洗い	調理台7、窓下流し台1、自動手指洗浄消毒機2、手洗い13	各調理台で湯が出るようにする
	A-15	母子健診(おむつ交換室)	水ぶき				半自動引き戸															
	A-16	母子健診(授乳室)	水ぶき				半自動引き戸														流し(浄水器付)	
	A-17	和室	畳				半自動引き戸															
B 健康いきいき	B-1	成人健診(倉庫:カルテ・フィルム)						2														
	B-2	相談室						各室2														
	B-3-1	フィットネスルーム	フローリング			二面と天井の一部は曇りにくい鏡張り一面はマグネット仕様、白色(スクリーンとして使用)上部に換気窓	フィットネスルーム入口とスタジオ入口は半自動引き戸一部強化ガラス物品保管庫は大型扉	一面は広い窓(一部強化ガラス)	18												壁面の一面に手すり照明は明るさ調節スポットライト	
	B-3-2	更衣室	フローリング						6													
	B-4	成人保健倉庫(健康課分)							2													
B-5	成人保健準備室							8														
C 生活衛生	C-1	診察・処置室	水ぶき	小窓		半自動引き戸					b									手洗い		
	C-2	採痰室																		流し		
	C-3	待合エリア					なし													手洗い(採痰室前)		
	C-4	レントゲン撮影室																				
	C-5	操作室・暗室																		流し	放送設備(操作室)	
	C-6	カルテ室																				
	C-7-1	エイズ等相談検査室(待合室)					半自動引き戸															
	C-7-2	エイズ等相談検査室(カウンセリング室)	水ぶき				半自動引き戸															
	C-7-3	エイズ等相談検査室(採血室)	水ぶき				半自動引き戸														流し	
	C-7-4	エイズ等相談検査室(検査室)	水ぶき				半自動引き戸														流し	
	C-8	食品環境簡易検査室	水ぶき						10(各壁面2、実験台2)					薬品保冷库							手洗い	
	C-9	倉庫																				
	C-10	食品衛生協会	フリーアクセス																			インターネット
	C-11	受付、データ処理室、資料保管庫			一部ガラス張り		大型扉		4		3	a									流し	検査部門(親機3、子機5)
	C-12	臨床細菌検査室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉		7	30A 1				保冷库								
	C-13	滅菌洗浄室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉		6								(2カ所)	(2カ所)			地流し	
	C-14	培地調製室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉		9													
	C-15	食品細菌検査室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉		8	30A 1				保冷库							個別	
	C-16	遺伝子解析室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉		8												個別	
	C-17	水質生物検査室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉		7	3相10A 1												
	C-18	P3試験室					大型扉		8	3相10A 1 3相50A 1				保冷库								
	C-19	更衣室																				
	C-20	残留農薬試験室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉		13	20A 2 3相5A 1 3相10A 3											地流し	
	C-21	低温室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉		2	3相10A 1												
	C-22	試薬保管庫・天秤室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉		2													
	C-23	食品薬品試験室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉		13	20A 1 50A 1 3相5A 1 3相10A 2		a									地流し	
	C-24	水質化学試験室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉		18	3相5A 1 3相10A 3												地流し
	C-25	GC機器分析室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉	すりガラス	17 30A 2 115V0.6A 1	20A 1 3相10A 1											個別	
	C-26	重金属機器分析室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉	すりガラス	10	20A 2 30A 3 3相15A 1											個別	
	C-27	LC機器分析室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉	すりガラス	18 30A 2	20A 2 30A 2 3相10A 1											個別	
	C-28	器具庫					大型扉		1													
	C-29	廃液保管庫	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性			すりガラス防犯窓	1													個別
	C-30	ポンベ室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性		大型扉	すりガラス防犯窓	1													LC機器分析室、GC機器分析室、重金属機器分析室への集中配管



