

別紙4 設備一覧表（凡例）

内装	床仕上	防水、水ぶき、フローリング、畳、フリーアクセスフロア
	壁仕上	一部マグネット仕様、一部ガラス張り、窓設置
遮音・防音		遮音の必要がある場合○印、防音の必要がある場合◎印
遮光カーテン		原則ブラインド、遮光カーテンが必要な場合○印
扉		原則開き戸、半自動引き戸（上部にレールのバリアフリー仕様）、扉なし、大型扉
外壁窓		外光を取り入れる必要がない場合「なし」
コンセント	100V	原則8m ² に2回路以上設置。それ以上必要な場合回路数記入。アース
	200V	必要な場合回路数を記入
電話		電話設置の必要がある場合○印 設置台数は現在の想定数を記入
LAN		行政情報管理システムネットワークの必要な場合はa、業務系ネットワーク（健康管理支援システム）の必要な場合はb、地域療育センター（仮称）の医療事務システム等ネットワークの必要な場合はc、休日夜間急病診療所の将来の医療事務システムネットワークが必要な場合はdと記入
TV		TV回線の必要がある場合○印
非常用電源		停電時に非常用電源で稼働させたいもの、照明、冷蔵庫など
換気設備		通常（中央制御）以上の換気の必要のある場合○印記入。
空調		独立した空調設備が必要な場合記入。
給排水設備		必要な場合○印
給湯設備		必要な場合○印
ガス		必要な場合○印
手洗い・流し		手洗い、流しを記入
その他		上記以外に必要な設備、仕上げなど

別紙4 設備一覧表(保健所・保健センター)

機能	No.	諸室名	内装		遮音・防音	遮光カーテン	扉	外壁窓	コンセント		電話	LAN	TV	非常用電源	換気設備	空調	給排水設備	給湯設備	ガス	手洗い・流し	その他			
			床仕上	壁仕上					100V	200V														
A すこやか親子	A-1	母子健診(内科診察室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)			半自動引き戸(中待合・診察室)引き戸(中待合・待合室)				○	b					○				手洗い			
	A-2	母子健診(歯科診察室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)			半自動引き戸				○	b					○	○				流し		
	A-3	母子健診(聴力検査室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)	◎						○	b												
	A-4	母子健診(眼科診察室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)			半自動引き戸(中待合・診察室)	なし			○	b					○					手洗い	照明は明るさ調節	
	A-5	母子健診(眼科検査室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)		○	半自動引き戸		アース1		○	b											照明は明るさ調節	
	A-6	母子健診(計測室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)								b												
	A-7	母子健診(採尿処置室)	水ぶき	小窓(トイレから)																				
	A-8	母子健診(集団指導室)		一部マグネット(出入口)			①大型扉 ②入口2か所				○	b												
	A-9	母子健診(歯科指導室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)			半自動引き戸				○							○	○				鏡付洗面ユニット2	
	A-10	母子健診(個別指導室)		一部マグネット(出入口)			半自動引き戸				○	b											カーテン(個々の出入口に)	
	A-11	母子健診(プレイルーム)	カーペット				半自動引き戸				○	b	○											
	A-12	母子健診(待合エリア)					なし						○											
	A-13	母子健診(倉庫・準備室)								アース1(準備室)								○					手洗い	
	A-14	調理実習室・調理準備室	防水				○(試食室)	半自動引き戸		アース1(準備室)	○				冷蔵庫	○	○	○	○	○		調理台7、窓下流し台1、自動手指洗浄消毒機2、手洗い3	各調理台で湯が出るようにする	
	A-15	母子健診(おむつ交換室)	水ぶき					半自動引き戸								○		○				手洗い		
	A-16	母子健診(授乳室)	水ぶき					半自動引き戸										○	○			流し(浄水器付)		
	A-17	和室	畳					半自動引き戸																
B 健康いきいき	B-1	成人健診(倉庫:カルテ・フィルム)								2														
	B-2	相談室①~⑧			○		①入口2か所(職員用・患者用)別紙18参照 ②半自動引き戸 上半分が透明ガラスの扉			各室2														
	B-3-1	フィットネスルーム	フローリング	①二面と天井の一部は曇りにくい鏡張り ②一面はマグネット仕様、白色(スクリーンとして使用) ③上部に換気窓	◎	○	①フィットネスルーム入口とスタジオ入口は半自動引き戸 ②一部強化ガラス ③物品保管庫は大型扉	一面は広い窓(一部強化ガラス)		18	○		○			○	○						①壁面の一面に手すり ②照明は明るさ調節 ③スポットライト	
	B-3-2	更衣室	フローリング							6						○	○							
	B-4	成人保健倉庫(健康課分)								2														
	B-5	成人保健準備室								8 アース1					薬品保冷库			○					手洗い	
C 生活衛生	C-1	診察・処置室	水ぶき	小窓	○		半自動引き戸				○	b		冷蔵庫	○	○	○	○				流し		
	C-2	採痰室			○																			
	C-3	待合エリア					なし										○(採痰室前)					手洗い(採痰室前)		
	C-4	レントゲン撮影室						なし						単相200V 50KVA 1										
	C-5	操作室						なし			○							○				流し	放送設備(操作室)	
	C-6	カルテ室																						
	C-7-1	エイズ等相談検査室(待合室)						半自動引き戸																
	C-7-2	エイズ等相談検査室(カウンセリング室)	水ぶき		○			半自動引き戸			○													
	C-7-3	エイズ等相談検査室(採血室)	水ぶき		○			半自動引き戸			○							○					流し	
	C-7-4	エイズ等相談検査室(検査室)	水ぶき					半自動引き戸			○				○	○		○	○				流し	
	C-8	食品環境簡易検査室	水ぶき							10(各壁面2、実験台2)	○				冷蔵庫・冷凍庫計3台	○		○	○	○			流し	
	C-9	倉庫																						
	C-10	食品衛生協会	フリーアクセス																				インターネット	
	C-11	受付、データ処理室、資料保管庫		一部ガラス張り				大型扉			4		○3	a	○		○	○	○				流し	検査部門(親機3、子機5)
	C-12	臨床細菌検査室	樹脂シート(耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り				大型扉			7				保冷库	○	○	○	○	○				
	C-13	滅菌洗浄室	樹脂シート(耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り				大型扉			6					○	○	○(2カ所)	○(2カ所)	○			地流し	
	C-14	培地調製室	樹脂シート(耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り				大型扉			9					○	○	○	○	○				
C-15	食品細菌検査室	樹脂シート(耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り				大型扉			8				保冷库	○	個別	○	○	○					
C-16	遺伝子解析室	樹脂シート(耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り				大型扉			8					○	個別	○	○						
C-17	水質生物検査室	樹脂シート(耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り				大型扉			7					○	○	○	○	○					

別紙4 設備一覧表(保健所・保健センター)

機能	No.	諸室名	内装		遮音・防音	遮光カーテン	扉	外壁窓	コンセント		電話	LAN	TV	非常用電源	換気設備	空調	給排水設備	給湯設備	ガス	手洗い・流し	その他
			床仕上	壁仕上					100V	200V											
	C-18	P3試験室					大型扉		8	3相10A 1 3相50A 1				保冷库			○	○	○		
	C-19	更衣室																			
	C-20	残留農薬試験室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉		13	20A 2 3相5A 1 3相10A 3				○	○	○	○	○	○	地流し	
	C-21	低温室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉		2	3相10A 1											
	C-22	試薬保管庫・天秤室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉		2					○	○						
	C-23	食品薬品試験室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉		13	20A 1 50A 1 3相5A 1 3相10A 2	a			○	○	○	○	○	○	地流し	
	C-24	水質化学試験室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉		18	3相5A 1 3相10A 3				○	○	○	○	○	○	地流し	
	C-25	GC機器分析室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉	すりガラス	17 30A 2 115V0.6A 1	20A 1 3相10A 1				○	個別	○					
	C-26	重金属機器分析室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉	すりガラス	10	20A 2 30A 3 3相15A 1				○	個別	○					
	C-27	LC機器分析室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉	すりガラス	18 30A 2	20A 2 30A 2 3相10A 1				○	個別	○					
	C-28	器具庫					大型扉		1												
	C-29	廃液保管庫	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性				すりガラス防犯窓	1					○	個別						
	C-30	ポンペ室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性			大型扉	すりガラス防犯窓	1					○							LC機器分析室、GC機器分析室、重金属機器分析室への集中配管
D 市民参画	D-1	フリーオープンスペース							20 (床に埋め込み)			○	①照明 ②非常用コンセント2回路								
	D-2	情報コーナー	フリーアクセス						10			○									インターネット
	D-3	総合受付							2		○										電光案内掲示板
E 休日夜間	E-1	待合エリア	水ぶき	一部マグネット (出入口)					8			○	①照明 ②非常用コンセント2回路				○				手洗い・鏡
	E-2	中待合室	水ぶき	一部マグネット (出入口)					2												
	E-3	診察室①～③	水ぶき	診察室③には壁に収納できる机を設置	○		半自動引き戸		診察室1・2 各8 アース各4 診察室3 6 アース5 器械置き場 4		○ (1/室)	d	①照明 ②非常用コンセント2回路				○	○	○	流し 5	①部屋後部に一連の器械置き場 ②インターネット
	E-4	観察病床室	水ぶき				半自動引き戸		14 アース7				①照明 ②非常用コンセント2回路				○				手洗い・鏡 ①ナースコール ②壁面収納
	E-5	救急処置室	水ぶき		○		①半自動引き戸 ②大型扉		2 アース1		○		①照明 ②非常用コンセント2回路				○				手洗い・鏡 ①救急患者搬入口に内部から操作できる照明 ②明るい照明 ③ナースコール
	E-6	レントゲン室(医科)					半自動引き戸	なし													使用・未使用の表示灯
	E-7	レントゲン操作室・暗室						なし	4								○				流し 放送設備(操作室)
	E-8	トイレ(患者用)	防水				自動引き戸 (多目的トイレ)		2					○			○				手洗い・鏡 ①ナースコール ②エアータオル
	E-9	検査室	水ぶき	採尿用トイレとの壁に受渡し窓を設置					2								○				流し ①エアータオル ②流しに隣接した検査台
	E-10	待合室(歯科)	水ぶき	一部マグネット (出入口)					2			○	①照明 ②非常用コンセント2回路								
	E-11	診察室(歯科)	水ぶき		○		半自動引き戸		8		○		①照明 ②非常用コンセント2回路				○				流し・鏡
	E-12	歯科控室			○	○			6		○	○	冷蔵庫				○				手洗い・鏡
	E-13	レントゲン室(歯科)					半自動引き戸	なし									○				使用・未使用の表示灯
	E-14	事務室	水ぶき						20		○3	d	①照明 ②非常用コンセント2回路								①待合室側に強化ガラス面 ②待合室側に受付カウンター設置(車椅子対応可) ③インターネット
	E-15	調剤室	水ぶき						6		○	d	①照明 ②非常用コンセント2回路				○				流し(浄水器付)・鏡
	E-16	医局①②			○	○			4		○(1/室)		各室1 冷蔵庫				○				手洗い・鏡
	E-17	応接室(兼食堂)				○			6 アース1		○	○									
	E-18	看護師控室			○	○			4		○	○									手洗い・鏡
	E-19	事務控室							2												
	E-20	浴室・更衣室	防水						2					○			○	○			手洗い・鏡 (更衣室)

別紙4 設備一覧表(保健所・保健センター)

機能	No.	諸室名	内装		遮音・防音	遮光カーテン	扉	外壁窓	コンセント		電話	LAN	TV	非常用電源	換気設備	空調	給排水設備	給湯設備	ガス	手洗い・流し	その他	
			床仕上	壁仕上					100V	200V												
E	E-21	トイレ(職員用)	防水											○		○				洗面所・鏡		
	E-22	リネン室	防水						4 アース1					○		○				流し	壁面収納	
	E-23	給湯室	防水						4					○		○	○	○		流し(シンク)		
	E-24	倉庫(大)					大型扉		2 アース1													
	E-25	倉庫(小)							2 アース1													
	E-26	会議室兼救護室	水ぶき				半自動引き戸		4		○			①照明 ②非常用コンセント2回路								
	E-27	感染性待合室	水ぶき		○		半自動引き戸		6 アース3						○							ナースコール
	E-28	採用用トイレ	防水	検査室との壁に受渡 し窓を設置			半自動引き戸		2						○		○				手洗い	ナースコール
F その他	F-1	事務室	フリーアクセス							○63	a b											
	F-2	保健所長室	フリーアクセス							○	a	○				○					手洗い	議会放送用専用線
	F-3	応接室	カーペット							○												
	F-4	研修室	カーペット			○				○						○						①スクリーン ②映像・音響装置
	F-5	会議室(60人)	カーペット			○				○2												①スクリーン ②音響装置
	F-6	会議室(30人)	カーペット			○				○												
	F-7	講堂	カーペット			○				○						○						①電動スクリーン ②音響装置
	F-8	レストラン								○		○			○	○	○	○	○		流し	
	F-9	宿直室(控室)								○		○				○	○				流し	
	F-10	更衣室																				
	F-11	休養室	畳																			
	F-12	研修医控室								○												
	F-13	浄書室								○												
	F-14	学生実習控室								○												
	F-15	カルテ庫(保健予防課)																				
	F-16	車庫棟															○					
	F-17	エントランス								10A 3												

別紙4 設備一覧表(地域療育センター(仮称))

機能	No.	諸室名	内装		遮音・防音	遮光カーテン	扉	外壁窓	コンセント		電話	LAN	TV	非常用電源	換気設備	空調	給排水設備	給湯設備	ガス	手洗い・流し	その他	
			床仕上	壁仕上					100V	200V												
A 相談部門	G-1	総合受付兼事務室	フリーアクセス								○3	a c									放送設備	
	G-2	相談室①～⑤	③は畳 ④⑤はカーペット		○						○(1/室)											使用・不使用サイン
	G-3	待合エリア					なし	なし														
	G-4	倉庫																				
	G-5	更衣室(外来グループ療育部門他)																				
B 医療部門 (a) 診療	H-1	児童精神科診察室①②	フローリング	一部マグネット (出入口)	○		半自動引き戸				○(1/室)	c					○				流し	放送設備
	H-2	小児科診察室	水ぶき	一部マグネット (出入口)	○		半自動引き戸				○	c					○				流し	放送設備
	H-3	小児整形外科診察室	水ぶき	一部マグネット (出入口)	○		半自動引き戸				○	c					○				流し	放送設備
	H-4	耳鼻いんこう科診察室	水ぶき	一部マグネット (出入口)	○		半自動引き戸		4		○	c					○				流し	放送設備
	H-5	診察準備室①～③	水ぶき		○		半自動引き戸				○(1/室)	c					○				手洗い	
	H-6	小児整形外科作業室(兼PT作業室)	水ぶき		○		半自動引き戸				○						○				流し	流しは多目的で大きいもの
	H-7	聴力検査室	カーペット	一部マグネット (出入口)	◎		半自動引き戸	なし			○(前室)	c										前室が必要
	H-8	検査室①②	水ぶき		◎ (検査室②)		半自動引き戸	なし (検査室②)			○(1/室)	c					○				流し	流しに加えて汚物流し(①) 一部シールドルーム(②) 放送設備(②)
	H-9	処置室	水ぶき	一部マグネット (出入口)	○		半自動引き戸		4	1	○	c					○				流し	
	H-10	事務室(診療)	フリーアクセス								○4	a c					○	○			流し	
	H-11	診察受付	フリーアクセス	なし					なし		○2	c										
	H-12	待合室	水ぶき										○									
	H-13	倉庫①②																				
	H-14	リネン室	防水							アース1					○		○				流し	
	H-15	歯科診察室①～③	水ぶき		○		半自動引き戸			3相200V	○(1/室)						○				流し	
B 医療部門 (b) リハビリ テーション	I-1	理学・作業療法室(小)①～③	フローリング				半自動引き戸				c						○				手洗い	外部から見えるようにする
	I-2	理学・作業療法室(大)①②	フローリング				半自動引き戸				c						○				手洗い	外部から見えるようにする
	I-3	集団療法室	フローリング				半自動引き戸			○	c						○				流し	
	I-4	準備室①～③																				
	I-5	発達療法室	フローリング		○		半自動引き戸				○	c					○				流し	
	I-6	評価室								○	c						○				手洗い	
	I-7	事務室(リハビリ)	フリーアクセス								○6	a c	○				○				流し	
	I-8	待合エリア	一部カーペット				なし	なし														
	I-9	器材室①～④																				
	I-10	更衣室(医療部門)																				
	I-11	言語療法室①～⑥	カーペット	一部マグネット (出入口)	○		半自動引き戸					c					○				手洗い	
	I-12	集団訓練室	カーペット	一部マグネット (出入口)	○		半自動引き戸				○	c					○				流し	
	I-13	心理検査室①②	フローリング	一部マグネット (出入口)	○		半自動引き戸				○(1/室)	c					○				手洗い	
C 外来グループ 療育部門	J-1	保育室①～④	フローリング				引き戸										○				流し	外部から見えるようにする 床暖房
	J-2	託児室	フローリング				半自動引き戸			○		○					○				手洗い	床暖房
	J-3	事務室(外来グループ療育)	フリーアクセス								○2	a										
	J-4	器材室																				
	J-5	倉庫																				
	J-6	子ども用トイレ	防水					なし		アース1							○	○			流し	温水シャワーブース
D 管理部門	K-1	センター長室	フリーアクセス							○	a c	○					○				手洗い	
	K-2	事務室(管理)	フリーアクセス							○2	a c											
	K-3	応接室	カーペット							○												
	K-4	倉庫①～③																				
E その他	L-1	研修室(小)	カーペット							○						○						①音響装置 ②電動スクリーン
	L-2	会議室①～③	カーペット							○(1/室)												音響装置
	L-3	プレイルーム(兼待合エリア)	フローリング	なし			なし					○										
	L-4	情報収集室	フリーアクセス				半自動引き戸															インターネット
	L-5	授乳室	水ぶき				半自動引き戸										○	○			流し	
	L-6	交流室					半自動引き戸										○				手洗い	