

別紙4 設備一覧表（凡例）

内装	床仕上	防水、水ぶき、フローリング、畳、フリーアクセスフロア
	壁仕上	一部マグネット仕様、一部ガラス張り、窓設置
遮音・防音		遮音の必要がある場合 印、防音の必要がある場合 印
遮光カーテン		原則ブラインド、遮光カーテンが必要な場合 印
扉		原則開き戸、半自動引き戸（上部にレールのバリアフリー仕様）、扉なし、大型扉
外壁窓		外光を取り入れる必要がない場合「なし」
コンセント	100V	原則8m <sup>2</sup> に2回路以上設置。それ以上必要な場合回路数記入。アース
	200V	必要な場合回路数を記入
電話		電話設置の必要がある場合 印 設置台数は現在の想定数を記入
LAN		行政情報管理システムネットワークの必要な場合はa、業務系ネットワーク（健康管理支援システム）の必要な場合はb、地域療育センター（仮称）の医療事務システム等ネットワークの必要な場合はc、休日夜間急病診療所の将来の医療事務システムネットワークが必要な場合はdと記入
TV		TV回線の必要がある場合 印
非常用電源		停電時に非常用電源で稼働させたいもの、照明、冷蔵庫など
換気設備		通常（中央制御）以上の換気の必要のある場合 印記入。
空調		独立した空調設備が必要な場合記入。
給排水設備		必要な場合 印
給湯設備		必要な場合 印
ガス		必要な場合 印
手洗い・流し		手洗い、流しを記入
その他		上記以外に必要な設備、仕上げなど

別紙4 設備一覧表(保健所・保健センター)

機能	諸室名	内装		遮音・防音	遮光カーテン	扉	外壁窓	コンセント		電話	LAN	TV	非常用電源	換気設備	空調	給排水設備	給湯設備	ガス	手洗い・流し	その他	
		床仕上	壁仕上					100V	200V												
A すこやか親子	A-1	母子健診(内科診察室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)		半自動引き戸(中待合・診察室)引き戸(中待合・待合室)					b								手洗い		
	A-2	母子健診(歯科診察室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)		半自動引き戸					b								流し		
	A-3	母子健診(聴力検査室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)							b										
	A-4	母子健診(眼科診察室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)			半自動引き戸(中待合・診察室)	なし			b									手洗い	照明は明るさ調節
	A-5	母子健診(眼科検査室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)			半自動引き戸		アース1		b										照明は明るさ調節
	A-6	母子健診(計測室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)							b										
	A-7	母子健診(採尿処置室)	水ぶき	小窓(トイレから)																	
	A-8	母子健診(集団指導室)			一部マグネット(出入口)		大型扉入口2か所				b										
	A-9	母子健診(歯科指導室)	水ぶき	一部マグネット(出入口)			半自動引き戸													鏡付洗面ユニット2	
	A-10	母子健診(個別指導室)			一部マグネット(出入口)		半自動引き戸				b										カーテン(個々の出入口に)
	A-11	母子健診(プレイルーム)	カーペット				半自動引き戸				b										
	A-12	母子健診(待合エリア)					なし														
	A-13	母子健診(倉庫・準備室)								アース1(準備室)											手洗い
	A-14	調理実習室・調理準備室	防水			(試食室)	半自動引き戸			アース1(準備室)				冷蔵庫						調理台7、窓下流し台1、自動手指洗浄消毒機2、手洗い13	各調理台で湯が出るようにする
	A-15	母子健診(おむつ交換室)	水ぶき				半自動引き戸													手洗い	
	A-16	母子健診(授乳室)	水ぶき				半自動引き戸													流し(浄水器付)	
	A-17	和室	畳				半自動引き戸														
B 健康いきいき	B-1	成人健診(倉庫:カルテ・フィルム)							2												
	B-2	相談室							各室2												
	B-3-1	フィットネスルーム	フローリング	二面と天井の一部は曇りにくい鏡張り一面はマグネット仕様、白色(スクリーンとして使用)上部に換気窓		フィットネスルーム入口とスタジオ入口は半自動引き戸一部強化ガラス物品保管庫は大型扉	一面は広い窓(一部強化ガラス)		18											壁面の一面に手すり照明は明るさ調節スポットライト	
	B-3-2	更衣室	フローリング						6												
	B-4	成人保健倉庫(健康課分)							2												
B-5	成人保健準備室							8 アース1					薬品保冷库						手洗い		
C 生活衛生	C-1	診察・処置室	水ぶき	小窓		半自動引き戸					b		冷蔵庫						流し		
	C-2	採痰室																			
	C-3	待合エリア					なし												手洗い(採痰室前)		
	C-4	レントゲン撮影室																		(採痰室前)	
	C-5	操作室																	流し	放送設備(操作室)	
	C-6	カルテ室																			
	C-7-1	エイズ等相談検査室(待合室)					半自動引き戸														
	C-7-2	エイズ等相談検査室(カウンセリング室)	水ぶき				半自動引き戸														
	C-7-3	エイズ等相談検査室(採血室)	水ぶき				半自動引き戸												流し		
	C-7-4	エイズ等相談検査室(検査室)	水ぶき				半自動引き戸												流し		
	C-8	食品環境簡易検査室	水ぶき							10(各壁面2、実験台2)				冷蔵庫・冷凍庫計3台						流し	
	C-9	倉庫																			
	C-10	食品衛生協会	フリーアクセス																		インターネット
	C-11	受付、データ処理室、資料保管庫			一部ガラス張り		大型扉			4		3	a							流し	検査部門(親機3、子機5)
	C-12	臨床細菌検査室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉			7	30A	1		保冷库							
	C-13	滅菌洗浄室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉			6							(2カ所)	(2カ所)		地流し	
	C-14	培地調製室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉			9											
C-15	食品細菌検査室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉			8	30A	1		保冷库						個別		
C-16	遺伝子解析室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉			8										個別		
C-17	水質生物検査室	樹脂シート(耐薬品性)		耐薬品性一部ガラス張り		大型扉			7	3相10A	1										

別紙4 設備一覧表(保健所・保健センター)

機能	諸室名	内装		遮音・防音	遮光カーテン	扉	外壁窓	コンセント		電話	LAN	TV	非常用電源	換気設備	空調	給排水設備	給湯設備	ガス	手洗い・流し	その他	
		床仕上	壁仕上					100V	200V												
C	C-18	P 3 試験室				大型扉		8	3相10A 1 3相50A 1				保冷库								
	C-19	更衣室																			
	C-20	残留農薬試験室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉		13	20A 2 3相5A 1 3相10A 3									地流し		
	C-21	低温室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉		2	3相10A 1											
	C-22	試薬保管庫・天秤室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉		2												
	C-23	食品薬品試験室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉		13	20A 1 50A 1 3相5A 1 3相10A 2		a							地流し		
	C-24	水質化学試験室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉		18	3相5A 1 3相10A 3									地流し		
	C-25	G C 機器分析室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉	すりガラス	17 30A 2 115V0.6A 1	20A 1 3相10A 1									個別		
	C-26	重金属機器分析室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉	すりガラス	10	20A 2 30A 3 3相15A 1									個別		
	C-27	L C 機器分析室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性 一部ガラス張り			大型扉	すりガラス	18 30A 2	20A 2 30A 2 3相10A 1									個別		
	C-28	器具庫					大型扉		1												
C-29	廃液保管庫	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性				すりガラス防犯窓	1											個別		
C-30	ポンペ室	樹脂シート (耐薬品性)	耐薬品性			大型扉	すりガラス防犯窓	1												LC機器分析室、GC機器分析室、重金属機器分析室への集中配管	
D 市民参画	D-1	フリーオープンスペース						20 (床に埋め込み)					照明 非常用コン セント2回路								
	D-2	情報コーナー	フリーアクセス					10												インターネット	
	D-3	総合受付						2												電光案内掲示板	
E 休日夜間	E-1	待合エリア	水ぶき	一部マグネット (出入口)				8					照明 非常用コン セント2回路							手洗い・鏡	
	E-2	中待合室	水ぶき	一部マグネット (出入口)				2													
	E-3	診察室 ~	水ぶき	診察室 には壁に収 納できる机を設置			半自動引き戸		診察室1・2 各8 アース各4 診察室3 6 アース5 器械置き場 4		(1/室)	d		照明 非常用コン セント2回路					流し 5	部屋後部に一連の器械置き場 インターネット	
	E-4	観察病床室	水ぶき				半自動引き戸	14 アース7						照明 非常用コン セント2回路						手洗い・鏡	ナースコール 壁面収納
	E-5	救急処置室	水ぶき				半自動引き戸 大型扉	2 アース1						照明 非常用コン セント2回路						手洗い・鏡	救急患者搬入口に内部から 操作できる照明 明るい照明 ナースコール
	E-6	レントゲン室(医科)					半自動引き戸			単相200V 50KVA											使用・未使用の表示灯
	E-7	レントゲン操作室・暗室							4											流し	放送設備(操作室)
	E-8	トイレ(患者用)	防水				自動引き戸 (多目的トイレ)		2											手洗い・鏡	ナースコール エアータオル
	E-9	検査室	水ぶき	採尿用トイレとの壁 に受渡し窓を設置					2											流し	エアータオル 流しに隣接した検査台
	E-10	待合室(歯科)	水ぶき	一部マグネット (出入口)					2					照明 非常用コン セント2回路							
	E-11	診察室(歯科)	水ぶき				半自動引き戸		8					照明 非常用コン セント2回路						流し・鏡	
	E-12	歯科控室							6					冷蔵庫						手洗い・鏡	
	E-13	レントゲン室(歯科)					半自動引き戸			単相200V 50KVA											使用・未使用の表示灯
	E-14	事務室	水ぶき						20		3	d		照明 非常用コン セント2回路							待合室側に強化ガラス面 待合室側に受付カウンター 設置(車椅子対応可) インターネット
	E-15	調剤室	水ぶき						6			d		照明 非常用コン セント2回路						流し(浄水器 付)・鏡	
	E-16	医局							4		(1/室)		各室1	冷蔵庫						手洗い・鏡	
	E-17	応接室(兼食堂)							6 アース1												
E-18	看護師控室							4											手洗い・鏡		
E-19	事務控室							2													
E-20	浴室・更衣室	防水						2											手洗い・鏡 (更衣室)		

別紙4 設備一覧表(保健所・保健センター)

機能	諸室名	内装		遮音・防音	遮光カーテン	扉	外壁窓	コンセント		電話	LAN	TV	非常用電源	換気設備	空調	給排水設備	給湯設備	ガス	手洗い・流し	その他	
		床仕上	壁仕上					100V	200V												
E	E-21	トイレ(職員用)	防水																洗面所・鏡		
	E-22	リネン室	防水					4 アース1											流し	壁面収納	
	E-23	給湯室	防水					4											流し(シンク)		
	E-24	倉庫(大)					大型扉	2 アース1													
	E-25	倉庫(小)						2 アース1													
	E-26	会議室兼救護室	水ぶき				半自動引き戸	4					照明 非常用コン セント2回路								
	E-27	感染性待合室	水ぶき				半自動引き戸	6 アース3												ナースコール	
	E-28	採尿用トイレ	防水	検査室との壁に受渡し窓を設置			半自動引き戸	2											手洗い	ナースコール	
F その他	F-1	事務室	フリーアクセス							63	a b		照明 非常用コン セント2回路								
	F-2	保健所長室	フリーアクセス								a								手洗い	議会放送用専用線	
	F-3	応接室	カーペット																		
	F-4	研修室	カーペット																	スクリーン 映像・音響装置	
	F-5	会議室(60人)	カーペット							2			照明 非常用コン セント2回路							スクリーン 音響装置	
	F-6	会議室(30人)	カーペット																		
	F-7	講堂	カーペット																	電動スクリーン 音響装置	
	F-8	レストラン																		流し	
	F-9	宿直室(控室)																		流し	
	F-10	更衣室																			
	F-11	休養室	畳																		
	F-12	研修医控室																			
	F-13	浄書室																			
	F-14	学生実習控室																			
	F-15	カルテ庫(保健予防課)																			
	F-16	車庫棟																			
	F-17	エントランス							10A 3	40A 3											

別紙4 設備一覧表(地域療育センター(仮称))

機能	諸室名	内装		遮音・防音	遮光カーテン	扉	外壁窓	コンセント		電話	LAN	TV	非常用電源	換気設備	空調	給排水設備	給湯設備	ガス	手洗い・流し	その他	
		床仕上	壁仕上					100V	200V												
A 相談部門	G-1 総合受付兼事務室	フリーアクセス								3	a c									放送設備	
	G-2 相談室 ~	は畳 はカーペット								(1/室)										使用・不使用サイン	
	G-3 待合エリア					なし	なし														
	G-4 倉庫																				
	G-5 更衣室(外来グループ療育部門他)																				
B 医療部門 (a) 診療	H-1 児童精神科診察室	フローリング	一部マグネット (出入口)			半自動引き戸				(1/室)	c									流し	放送設備
	H-2 小児科診察室	水ぶき	一部マグネット (出入口)			半自動引き戸					c									流し	放送設備
	H-3 小児整形外科診察室	水ぶき	一部マグネット (出入口)			半自動引き戸					c									流し	放送設備
	H-4 耳鼻いんこう科診察室	水ぶき	一部マグネット (出入口)			半自動引き戸		4			c									流し	放送設備
	H-5 診察準備室 ~	水ぶき				半自動引き戸				(1/室)	c									手洗い	
	H-6 小児整形外科作業室(兼PT作業室)	水ぶき				半自動引き戸														流し	流しは多目的で大きいもの
	H-7 聴力検査室	カーペット	一部マグネット (出入口)			半自動引き戸	なし			(前室)	c										前室が必要
	H-8 検査室	水ぶき		(検査室)		半自動引き戸	なし (検査室)			(1/室)	c									流し	流しに加えて汚物流し( ) 一部シールドルーム( ) 放送設備( )
	H-9 処置室	水ぶき	一部マグネット (出入口)			半自動引き戸		4	1		c									流し	
	H-10 事務室(診療)	フリーアクセス								4	a c									流し	
	H-11 診察受付	フリーアクセス	なし					なし		2	c										
	H-12 待合室	水ぶき																			
	H-13 倉庫																				
	H-14 リネン室	防水							アース1											流し	
	H-15 歯科診察室 ~	水ぶき				半自動引き戸				3相200V	(1/室)									流し	
B 医療部門 (b) リハビリ テーション	I-1 理学・作業療法室(小) ~	フローリング				半自動引き戸					c									手洗い	外部から見えるようにする
	I-2 理学・作業療法室(大)	フローリング				半自動引き戸					c									手洗い	外部から見えるようにする
	I-3 集団療法室	フローリング				半自動引き戸					c									流し	
	I-4 準備室 ~																				
	I-5 発達療法室	フローリング				半自動引き戸					c									流し	
	I-6 評価室										c									手洗い	
	I-7 事務室(リハビリ)	フリーアクセス								6	a c									流し	
	I-8 待合エリア	一部カーペット				なし	なし														
	I-9 器材室 ~																				
	I-10 更衣室(医療部門)																				
	I-11 言語療法室 ~	カーペット	一部マグネット (出入口)			半自動引き戸					c									手洗い	
	I-12 集団訓練室	カーペット	一部マグネット (出入口)			半自動引き戸					c									流し	
	I-13 心理検査室	フローリング	一部マグネット (出入口)			半自動引き戸				(1/室)	c									手洗い	
C 外来グループ 療育部門	J-1 保育室 ~	フローリング				引き戸														流し	外部から見えるようにする 床暖房
	J-2 託児室	フローリング				半自動引き戸														手洗い	床暖房
	J-3 事務室(外来グループ療育)	フリーアクセス								2	a										
	J-4 器材室																				
	J-5 倉庫																				
	J-6 子ども用トイレ	防水				なし		アース1												流し	温水シャワーブース
D 管理部門	K-1 センター長室	フリーアクセス									a c									手洗い	
	K-2 事務室(管理)	フリーアクセス								2	a c										
	K-3 応接室	カーペット																			
	K-4 倉庫 ~																				
E その他	L-1 研修室(小)	カーペット																			音響装置 電動スクリーン
	L-2 会議室 ~	カーペット								(1/室)											音響装置
	L-3 プレイルーム(兼待合エリア)	フローリング	なし			なし															
	L-4 情報収集室	フリーアクセス				半自動引き戸															インターネット
	L-5 授乳室	水ぶき				半自動引き戸														流し	
	L-6 交流室					半自動引き戸														手洗い	