

6. 埋立地 放流水測定結果

基準物質等	単 位	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	基準値	基準法令
pH		7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	5.8～8.6	水質汚濁防止法(規則別表2)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/	3.4	12	14	1.8	5.9	日間平均30	県条例(上乘せ基準)
化学的酸素要求量(COD)	mg/	21	32	46	37	47	日間平均90	総量規制基準(県告示)
浮遊物質(SS)	mg/	5	5	5	5	2	日間平均60	県条例(上乘せ基準)
全窒素(T-N)	mg/	67	110	116	92	90	日120	水質汚濁防止法(規則別表2)
全リン(T-P)	mg/	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	日間平均8	〃
大腸菌群数	個/mg	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	3,000	〃
油分 鉱物油 動植物油	mg/	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1.0	5	〃
							30	〃
フェノール類	mg/	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.03	5	〃
銅	mg/	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	3	〃
亜鉛	mg/	0.08	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	5	〃
溶解性鉄	mg/	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	10	〃
溶解性マンガン	mg/	< 0.1	0.3	0.3	0.4	0.3	10	〃
全クロム	mg/	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2	〃
フッ素	mg/	0.1	0.2	1	< 1.0	0.1	8	〃
ホウ素	mg/	0.1	0.2	1	< 1.0	0.2	10	〃
カドミウム	mg/	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1	水質汚濁防止法(規則別表1)
全シアン	mg/	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1	〃
有機リン	mg/	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1	〃
鉛	mg/	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.01	0.1	〃
六価クロム	mg/	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.02	0.5	〃
ヒ素	mg/	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.05	< 0.01	0.1	〃
総水銀	mg/	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005	〃
アルキル水銀	mg/	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されない	〃
PCB	mg/	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.003	〃
トリクロロエチレン	mg/	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.001	0.3	〃
テトラクロロエチレン	mg/	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.1	〃
ジクロロメタン	mg/	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2	〃
四塩化炭素	mg/	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02	〃
1,2-ジクロロエタン	mg/	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04	〃
1,1-ジクロロエチレン	mg/	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.4	〃
1,1,1-トリクロロエタン	mg/	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.001	3	〃
1,1,2-トリクロロエタン	mg/	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0.06	〃
1,3-ジクロロプロペン	mg/	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02	〃
チウラム	mg/	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0.06	〃
シマジン	mg/	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.03	〃
チオベンカルブ	mg/	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2	〃
ベンゼン	mg/	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1	〃
セレン	mg/	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1	〃
ダイオキシン類	pg-TEQ/	0.65	0.007	0.002	0.0041	0.0021	10	ダイオキシン類対策特別措置法