

## (7) その他の水質検査

### 相談・申立

令和5年度におけるお客様からの水質相談の件数は36件でした。そのうち、請求を受けて検査を実施したものは32件でした。

検査を実施した結果、市配水管からの供給水に原因があったものは3件、老朽化した給湯器・宅内配管などの宅内設備に原因があったものは6件、その他に原因があったものは1件、水道水質に異常は確認されなかったものは22件でした。

		相談件数の内訳					
分類	相談件数	検査を実施した件数	水質異常の原因			水質異常は確認されなかった案件	口頭回答のみ(検査未実施)
			市配水管からの供給水	給湯器などの宅内設備	その他		
異臭味	17	15	0	3	0	12	2
色水・濁水	9	7	0	2	1	4	2
混入物	4	4	3	1	0	0	0
その他	6	6	0	0	0	6	0
合計	36	32	3	6	1	22	4

※分類:その他については、主に水道水の水温に関する内容でした。