

点検の箇所及び点検の項目

点検の箇所	点検の項目
基礎部及び 上部構造	1 上部構造全体の傾斜及びぐらつきの有無 2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間及び支柱のぐらつきの有無 3 鉄骨のさび及び塗装の老朽化の有無
支持部	1 鉄骨接合部分（溶接部及びプレート）の腐食、変形及び隙間の有無 2 鉄骨接合部品（ボルト、ナット及びビス）の緩み及び欠落の有無
取付部	1 アンカーボルト及び取付部プレートの腐食及び変形の有無 2 溶接部及びコーキングの劣化等の有無 3 取付対象部分（柱、壁及びスラブ）及び取付部周辺の異常の有無
広告板及び 文字	1 表示面板、切り文字等の腐食、破損及び変形並びにビス等の欠落の有無 2 側板及び表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形及び欠損の有無 3 広告板底部の腐食及び水抜き孔の詰まりの有無
照明装置	1 照明装置の不点灯及び不発光の有無 2 照明装置の取付部の破損、変形、さび及び漏水の有無 3 周辺機器の劣化及び破損の有無
その他	1 附属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけその他附属品）の腐食及び破損の有無 2 避雷針の腐食及び損傷の有無 3 その他安全上重要な部分の劣化、破損等の有無