

## 承認工事 申請書類チェックリスト

※市の様式はホームページからダウンロードしてください。

事前協議あり→事前協議と申請内容は相違ありません

事前協議なし

申請書類	添付 チェック	チェックポイント
申請書 ※市の様式を使用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 右上の申請提出日が記載されていますか。 <input type="checkbox"/> 申請者が法人の場合、代表者の氏名が記載されていますか。 <input type="checkbox"/> 適切な工期が設定されていますか。※承認期間のみ工事が可能ですので、期間延長の場合、工期延期の手続きもしくは再申請が必要になります。 <input type="checkbox"/> 書類作成者と申請者が異なる場合、備考欄等に担当者連絡先が記載されていますか。
誓約書 ※市の様式を使用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 右上の誓約日が記載されていますか。※誓約日は申請日同日である必要があります。 <input type="checkbox"/> 申請書と同じ内容が記載されていますか。 <input type="checkbox"/> 申請者が法人の場合、代表者の氏名が記載されていますか。
工事仕様書 ※市の様式を使用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 記載されている内容を確認しましたか。
位置図	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 工事箇所（道路部分）がマーキングされていますか。
公図 ※法務局又は市役所資産税課 （東館2階）にて取得可能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 道路用地及び工事箇所地先が写っていますか。 <input type="checkbox"/> 工事箇所（道路部分）がマーキングされていますか。 <input type="checkbox"/> 工事箇所は豊橋市所有の道路用地になっていますか。
写真	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 工事箇所（道路部分）がマーキングされていますか。 <input type="checkbox"/> A4用紙 かつ カラーで印刷されていますか。（1ページに2枚貼り付け程度推奨） <input type="checkbox"/> 最新（6か月以内）の現況がわかる写真ですか。（Googleマップストリートビューは不可） <input type="checkbox"/> 工事範囲付近に目地やマンホールはありませんか。 ※横断方向に1m以内、縦断方向に3m以内は舗装復旧範囲に含める必要があります。
現況図 ・ 計画図  工種ごとのチェック ポイントは別紙へ	<input type="checkbox"/>	(1)平面図 <input type="checkbox"/> 施工延長や施工内容が記載されていますか。（PU3 250×250 L=10.0mなど） <input type="checkbox"/> 道路幅員、道路構造物等の位置関係が示されていますか。 ※道路構造物等：舗装目地、マンホール、グレーチング、側溝、歩車道ブロック、ガードレール、街路樹、電柱、標識など <input type="checkbox"/> 道路舗装勾配、側溝勾配が分かるように高さが記載されていますか。 <input type="checkbox"/> 舗装範囲に外側線がかかっていませんか。かかる場合、復旧が明示されていますか。 <input type="checkbox"/> 掘削範囲が示されていますか。（幅、延長）

裏面へ続く

申請書類	添付チェック	チェックポイント
現況・計画 工種ごとのチェックポイントは別紙へ	<input type="checkbox"/>	(2)横断図 <input type="checkbox"/> 舗装勾配は、示されていますか。（1.5%もしくは現況勾配） ※車道5%、歩道2%を超える場合は協議が必要です。 <input type="checkbox"/> 舗装構成は記載されていますか。また、舗装構成は適切ですか。 <input type="checkbox"/> 掘削範囲と舗装範囲は適切に設定されていますか。 →いずれかにチェック（ <input type="checkbox"/> 掘削範囲(勾配1:0.5まで)+300 <input type="checkbox"/> 直掘500(側溝入れ替えのみ) <input type="checkbox"/> 歩道（影響範囲なし）） →いずれかにチェック（施工範囲付近に、 <input type="checkbox"/> 目地・マンホール有り <input type="checkbox"/> 目地・マンホール無し）
	<input type="checkbox"/>	(3)縦断図（側溝工事がある場合のみ） <input type="checkbox"/> 側溝天端、側溝敷の起終点高さは記載されていますか。 <input type="checkbox"/> 流末は確保されており、流下方向が記載されていますか。 <input type="checkbox"/> 起終点の敷高さは合いますか。 →いずれかにチェック（ <input type="checkbox"/> 段差が10mm以内 <input type="checkbox"/> 段差は_____mmで、モルタルで埋める。（起点・終点））
構造	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 舗装構成が示されており、乳剤まで記載されていますか。（透水性舗装の場合を除く） <input type="checkbox"/> 道路構造物の構造図は記載されていますか。（基礎構造含む） <input type="checkbox"/> 構造物の耐荷重、サイズは記載されていますか。
（植栽帯の工事を行う場合のみ） 街路樹誓約書 ※市の様式を使用	該当あり <input type="checkbox"/> 該当なし <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 公園緑地課（東館9階）と打ち合わせ済みである。 <input type="checkbox"/> （移植する場合）移植先の位置図が添付されている。 <input type="checkbox"/> 施工業者、移植時期が明示されている。 <input type="checkbox"/> 乗入からの離隔は取れていますか。（1.2mもしくは1.5m）
※工事に関して利害関係が生ずる者がいる場合に添付利害関係者の承諾を証する書（任意様式）	該当あり <input type="checkbox"/> 該当なし <input type="checkbox"/>	<b>長期の交通規制が必要となる大規模工事の場合</b> <input type="checkbox"/> 地元自治会から承諾をもらい添付している。 <b>施工範囲が他の土地所有者の土地地先にかかる場合もしくは工事により隣地の土地利用に影響がある場合（近接した乗入口の設置など）</b> <input type="checkbox"/> 利害関係者から、当該申請について函面等により説明を受け、申請内容に異議のない旨の承諾書等を記載してもらい添付している。

すべての項目を確認しました。

年 月 日

担当者署名